



# LABORATORIJ ZA TOPLINSKA MJERENJA d.o.o.

Stubička Slatina 26, 49243 Oroslavje, Hrvatska  
Tel. ++385-(0)49-27-40-21; Fax. ++385-(0)49-27-40-04;  
e-mail: [ltm@ltm.hr](mailto:ltm@ltm.hr); web: [www.ltm.hr](http://www.ltm.hr)



NB 2483

Stubička Slatina, 24.08.2016.g.

## IZVJEŠTAJ O RAZREDBI OTPORNOSTI NA POŽAR GRAĐEVNIH PROIZVODA PREMA HRN EN 13501-2:2010

Br. R-4070/16-1

Naziv proizvoda: PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNO ZAOKRETNA DRVENA VRATA  
NA DRVENOM DOVRATNIKU

Tip proizvoda: PP T-30

Proizvođač: RENIE Stolarska radnja, Vuka Karadžića 185,  
21233 Čenej, SRBIJA

Naručitelj: RENIE Stolarska radnja, Vuka Karadžića 185,  
21233 Čenej, SRBIJA



Laboratorij je akreditiran od: HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA – HAA

Laboratorij je notificiran od: EUROPSKA KOMISIJA (NB)

Laboratorij je odobren od: MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA  
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA  
BUREAU VERITAS

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitne uzorke. Izvještaj o razredbi smije se umnožavati samo kao cjelina.  
Prigovori na sadržaj ovog izvještaja biti će razmatrani samo ako budu primljeni u roku od 15 dana po izdavanju ovog izvještaja.

Broj stranica: 8

LTM-LP06.Ob2/izdanje 1

## UVOD

Ovaj izvještaj o razredbi određuje otpornost prema požaru uzorka proizvoda, PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNO ZAOKRETNA DRVENA VRATA NA DRVENOM DOVRATNIKU, tip PP T-30, u skladu s postupcima navedenim u normi HRN EN 13501-2:2010.

## 1. OSNOVNI PODACI UZORKA

- 1.1 Namjena: PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNO ZAOKRETNA DRVENA VRATA NA DRVENOM DOVRATNIKU, tip PP T-30 se upotrebljavaju za zatvaranje otvora u masivnim i fleksibilnim zidovima na granicama požarnih sektora. Namijenjena su za sprječavanje širenja požara između dva požarna sektora.
- 1.2 Opis: PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNO ZAOKRETNA DRVENA VRATA NA DRVENOM DOVRATNIKU, tip PP T-30 u cijelosti su opisana u izvještaju o ispitivanju na kojemu se temelji ovaj izvještaj o razredbi.

## 2. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Naziv laboratorija	Naručitelj ispitivanja	Izvještaj o ispitivanju br.	Metoda ispitivanja
LTM d.o.o., Stubička Slatina 26 49243 Oroslavje HRVATSKA	RENIE Stolarska radnja, Vuka Karadžića 185, 21233 Čenej, SRBIJA	I-4070/16-1 (22.08.2016.)	HRN EN 1634-1:2014



**4. RAZREDBA I PODRUČJE DIREKTNE PRIMJENE**

4.1 Reference razredbe: Ova razredba izvršena je u skladu s normom HRN EN 13501-2:2010 točka 7.5.5.

4.2 Razredba: PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNO ZAOKRETNA DRVENA VRATA NA DRVENOM DOVRATNIKU, tip PP T-30, (opisana u navedenom izvještaju o ispitivanju) mogu biti svrstana u neki od navedenih razreda. Svrstavanje u druge razrede nije dozvoljeno.

<b>E</b>	15	20	30
<b>EI<sub>1</sub></b>	15	20	-
<b>EI<sub>2</sub></b>	15	20	30
<b>EW</b>		20	30

**Razredba otpornosti na požar: E 30 / EI<sub>1</sub> 20 / EI<sub>2</sub> 30 / EW 30**




4.4 Ograničenja:

Ovaj izvještaj o razredbi ne predstavlja suglasnost ili potvrdu proizvoda. Rok valjanosti izvještaja o razredbi ovisan je o roku valjanosti ispitnih izvještaja te vrijedi najviše 5 godina. Ovlaštena ustanova može nakon isteka ovog roka produžiti valjanost ovog izvještaja.

Ovaj izvještaj vrijedi do 24.08.2021.


Stubička Slatina, 24.08.2016.g.

RAZREDBU IZRADIO:

  
.....  
(Marin Žuljević, bacc. ing. sec.)



DIREKTOR:

  
.....  
(Tomislav Skušić, dipl. ing.)